

110-2輔仁大學飲水機評鑑成績

	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
校本部	0001	野聲樓 YP 322	合格	合格	95	3/9未掛紀錄卡
	0002	野聲樓 YP 317	合格	合格	100	
	0003	野聲樓 YP B12A	—	—	100	
	0004	野聲樓 YP 404	合格	合格	100	
	0008	焯烱館4F	—	—	100	
	0010	淨心堂1F	合格	合格	98	3/7清潔率每周一次以上 不足二次
	0012	中美堂 (R)	合格	合格	100	
	0013	中美堂 (L)	合格	合格	98	3/11清潔率每周一次以上 不足二次
	0032	積健樓一樓重訓室	—	—	100	
	0014	游泳池 女更衣室門口	—	—	100	
	0015	游泳池	—	—	100	
	0016	游泳池 辦公室旁	—	—	95	11/29清潔率每周一次以下
	0018	運動場看台2F茶水間(左)	—	—	96	3/7清潔率每周一次以上 不足二次；出水口有沉積物
	0019	運動場看台2F茶水間(右)	—	—	96	3/7清潔率每周一次以上 不足二次；出水口有沉積物
	0020	籃球場左1	—	—	100	
	0021	籃球場左2	—	—	100	
	0022	籃球場右1	—	—	100	
	0023	籃球場右2	—	—	100	
	0024	排球場(左)	—	—	100	
	0025	排球場(右)	—	—	100	
	0032	舒德樓1樓理圖劇場後台(辦公區)	合格	合格	90	3/7~5/3未掛紀錄卡
	0026	舒德樓1樓全國原住民地創中心	合格	合格	88	3/7~5/3未掛紀錄卡；5/3檯面略有異物
	0027	警衛室	—	—	96	3/7~3/9清潔率每周一次以上 不足兩次，台面略有異物
	0028	電工室	不合格	合格	78	3/7~3/9清潔率每周一次以下，超過四個月未更換濾心，台面略有異物
	0029	體適能中心(文德地下室)右	合格	合格	90	3/7 未掛紀錄卡；3/11清潔率每周一次以下
	0030	法籃球場	—	—	100	
	0031	潛水艇的天空	合格	合格	85	3/7~3/9 超過四個月未更換濾心，清潔率每周一次以下，未掛紀錄卡
	0033	舒德2樓(推廣部)	—	—	100	
	0034	舒德3F(藝文中心)	—	—	100	
	0035	舒德4F(學務處)	合格	合格	100	
	0036	舒德5F(總務處)	合格	合格	100	
	0041	仁愛社團1樓	—	—	100	
	0042	仁愛社團2樓	—	—	100	
	0043	課外活動組1樓	合格	合格	100	
	0044	課外活動組2樓	合格	合格	100	
	平均				97.29	合計：35台

部別	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
文學院	1001	文華樓1F	—	—	98	3/28 檯面略有異物
	1002	文華樓2F(R)	合格	合格	100	
	1003	文華樓3F(R)	合格	合格	100	
	1004	文華樓4F	合格	合格	100	
	1006	文友樓1F	—	—	100	
	1007	文友樓2F	合格	合格	100	
	1008	文友樓3F	合格	合格	100	
	1009	積健樓2F(R)	—	—	100	
	1010	積健樓2F(L)	合格	合格	100	
	1011	積健樓3F(R)	—	—	100	
	1012	文研1F	—	—	98	3/28 清潔率每周一次以上 不足二次
	1013	文研2F	—	—	100	
	1014	文研3F	合格	合格	100	
藝術學院	1015	藝術學院B1F	合格	合格	100	
	1016	藝術學院1F	合格	合格	100	

	1017	藝術學院2F	合格	合格	100	
	1018	藝術學院3F (R)	合格	合格	100	
	1019	藝術學院3F (L)	—	—	100	
	1020	藝術學院4F (R)	—	—	100	
	1021	藝術學院4F (L)	—	—	100	
教育學院	1022	文開樓1F (R)	合格	合格	100	
	1023	文開樓1F (L)	合格	合格	100	
	1024	文開樓2F (R)	合格	合格	100	
	1026	文開樓3F (R)	合格	合格	100	
	1028	文開樓4F (R)	—	—	100	
	1030	文開樓5F (R)	—	—	98	4/26 出水口有沉積物
	1032	文開樓6F (R)	—	—	100	
	1034	文開樓7F (R)	—	—	100	
	1036	文開樓8F (R)	—	—	100	
	1037	文開樓8F (L)	—	—	100	
	1039	冠五樓1F	合格	合格	100	
	1040	冠五樓2F	—	—	100	
	1042	文圖一樓LL122	合格	合格	98	4/26 清潔率每周一次以上 不足二次
	1043	文圖二樓LL201	—	—	100	
	1044	文圖三樓LL301	—	—	100	
	1045	文圖五樓LL507	—	—	100	
	1047	文圖教授休息室LL112	—	—	98	4/26 清潔率每周一次以上 不足二次
99.73					合計：37台	

部別	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
文學院	1101	文舍 1F	—	—	100	
	1102	文舍 2FA	—	—	100	
	1103	文舍 2FB	合格	合格	100	
	1104	文舍 3FA	合格	合格	100	
	1105	文舍 3FB	合格	合格	100	
	1106	文舍 4FA	合格	合格	100	
	1107	文舍 4FB	合格	合格	100	
	1108	文德 1F (3116房)	—	—	100	
	1109	文德 1F (大廳)	合格	合格	100	
	1111	文德 2FA	—	—	100	
	1112	文德 3FA	—	—	100	
	1113	文德 4FA	—	—	100	
	1114	文德 5FA	—	—	100	
	1115	文德 6FA	合格	合格	100	
	1116	文德 1FC	合格	合格	100	
	1117	文德 2FC	—	—	100	
	1118	文德 3FC	—	—	100	
	1119	文德 4FC	合格	合格	100	
	1120	文德 5FC	合格	合格	100	
	1122	文德 6FC	合格	合格	100	
	1123	文德 7FC	—	—	100	
	1124	文德 8FC	—	—	100	
平均 100.00					合計：22 台	

部別	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
理工學院	2001	耕莘樓1F(大廳)	合格	合格	100	
	2002	耕莘樓2F	合格	合格	97	3/16水壓太小
	2003	耕莘樓3F	合格	合格	100	
	2004	物理系1F	—	—	100	
	2005	物理系2F	合格	合格	100	
	2007	數學系3F	—	—	100	
	2008	數學系4F	合格	合格	100	
	2009	生科系 LS105	—	—	100	
	2010	生科系 LS207	—	—	100	
	2011	生科系 LS303	合格	合格	100	
	2012	化學系1F	—	—	100	
	2013	化學系2F	合格	合格	100	
	2014	化學系3F	合格	合格	100	

	2015	LH綜合教室	—	—	100	
外語學院	2016	LA- 102	合格	合格	100	
	2017	LA- 2F R	—	—	100	
	2018	LA - 2F L	合格	合格	100	
	2019	LC - 1F	合格	合格	100	
	2020	LC - 3F	合格	合格	100	
	2021	LC - 4F	合格	合格	100	
	2071	德芳外語大樓1F	—	—	100	
	2072	德芳外語大樓2F	—	—	100	
	2073	德芳外語大樓3F	合格	合格	100	
	2074	德芳外語大樓4F	—	—	100	
	2075	德芳外語大樓5F	合格	合格	100	
民生學院	2022	CF兒家中心(101門前)	合格	合格	100	
	2023	兒家系1樓(107門前)	—	—	100	
	2024	餐旅系2樓	—	—	100	
	2025	織品系地下室	合格	合格	100	
	2026	織品系1F	合格	合格	100	
	2027	織品系2F	合格	合格	100	
	2028	織品系3F	—	—	100	
	2029	織品系4F	—	—	96	3/23、5/3紀錄卡未掛於明顯處
	2030	食營工廠	合格	合格	95	5/3超過四個月未更換濾心
	2032	博館所(宜真2樓)	合格	合格	90	3/23、5/3未掛紀錄卡
	2034	輔幼1F	合格	合格	100	
	2035	食營系1F	合格	合格	100	
	2036	織品系5F	合格	合格	100	
	2037	織品系6F	合格	合格	96	3/23、5/3紀錄卡未掛於明顯處
	2055	輔幼2F	合格	合格	100	
	2056	營養系2F	合格	合格	100	
	2057	食品系1F(民生二館)	—	—	95	3/23 未掛紀錄卡
	2059	食營工廠3F	—	—	100	
	2060	兒家系3樓	合格	合格	100	
平均					99.30	合計：44台

部別	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
理外學院	2038	聖言樓 SF - B1	合格	合格	100	
	2039	聖言樓 SF - 1F(L)	合格	合格	100	
	2040	聖言樓 SF - 2F(R)	合格	合格	100	
	2041	聖言樓 SF - 2F(L)	合格	合格	100	
	2042	聖言樓 SF - 3F(R)	—	—	100	
	2043	聖言樓 SF - 3F(L)	合格	合格	100	
	2044	聖言樓 SF - 4F(R)	—	—	100	
	2045	聖言樓 SF - 4F(L)	—	—	100	
	2046	聖言樓 SF - 5F(R)	—	—	100	
	2047	聖言樓 SF - 5F(L)	—	—	98	3/28檯面略有異物
	2048	聖言樓 SF - 6F(R)	—	—	100	
	2049	聖言樓 SF - 6F(L)	—	—	100	
	2050	聖言樓 SF - 7F(R)	—	—	100	
	2051	聖言樓 SF - 7F(L)	—	—	100	
	2052	聖言樓 SF - 8F(R)	合格	合格	100	
	2053	聖言樓 SF - 8F(L)	—	—	100	
	2054	聖言樓 SF - 9F視教中心	—	—	100	
平均					99.88	合計：17台

部別	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
理外學院	2106	立言1F(德蘭靜苑)	—	—	100	
學生宿舍	2107	立言1F(廳)	—	—	100	
	2108	立言1F(L)	—	—	100	
	2109	立言2F(R)	—	—	100	
	2110	立言2F(L)	合格	合格	100	
	2101	立言2F(M)	—	—	100	
	2111	立言3F(R)	合格	合格	100	
	2112	立言3F(L)	合格	合格	100	
	2102	立言3F(M)	—	—	100	

	2113	立言4F (R)	—	—	100	
	2114	立言4F (L)	合格	合格	100	
	2103	立言4F (M)	—	—	100	
	2140	格物1F 大廳	—	—	100	
	2141	格物1F茶水間	—	—	100	
	2142	格物2F (L)	—	—	100	
	2143	格物2F (R)	合格	合格	100	
	2146	格物3F (L)	—	—	100	
	2147	格物3F (R)	合格	合格	100	
	2149	格物4F (L)	—	—	100	
	2151	格物4F (R)	—	—	100	
	2105	宜真1F (R)	—	—	100	
	2115	宜真1F (L)	—	—	100	
	2116	宜善2F (R)	—	—	100	
	2117	宜善2F (L)	—	—	100	
	2118	宜善3F (L)	合格	合格	100	
	2119	宜善3F (R)	合格	合格	100	
	2120	宜善4F (R)	合格	合格	100	
	2121	宜善4F (L)	—	—	100	
	2128	宜美1F會客室(104)	合格	合格	100	
	2122	宜美1F	—	—	100	
	2123	宜美2F	—	—	100	
	2124	宜美3F(R)	合格	合格	100	
	2127	宜美4F(L)	合格	合格	100	
	2160	宜聖2F宿舍服務中心茶水間	合格	合格	100	
	2161	宜聖3FA棟A03-001茶水間	合格	合格	100	
	2162	宜聖3FC棟C03-015旁電視間	合格	合格	100	
	2163	宜聖3FC棟C03-016旁閱覽區	合格	合格	100	
	2164	宜聖4FA棟A04-001茶水間	合格	合格	100	
	2165	宜聖4FC棟C04-015旁電視間	合格	合格	100	
	2166	宜聖4FC棟C04-016旁閱覽區	合格	合格	100	
	2167	宜聖5FA棟A05-001茶水間	—	—	100	
	2168	宜聖5FC棟C05-015旁電視間	—	—	100	
	2169	宜聖5FC棟C05-016旁閱覽區	—	—	100	
	2170	宜聖6FA棟A06-001茶水間	—	—	100	
	2171	宜聖6FC棟C06-015旁電視間	—	—	100	
	2172	宜聖6FC棟C06-016旁閱覽區	—	—	100	
	2173	宜聖7FA棟A07-001茶水間	—	—	100	
	2174	宜聖7FC棟C07-015旁電視間	—	—	100	
	2175	宜聖7FC棟C07-016旁閱覽區	—	—	100	
	2176	宜聖8FA棟A08-001茶水間	—	—	100	
	2177	宜聖8FC棟C08-015旁電視間	—	—	100	
	2178	宜聖8FC棟C08-016旁閱覽區	—	—	100	
	2179	宜聖9FA棟A09-001茶水間	合格	合格	100	
	2180	宜聖9FC棟C09-015旁電視間	合格	合格	100	
	2181	宜聖9FC棟C09-016旁閱覽區	合格	合格	100	
	2182	宜聖10FC棟C10-015旁電視間	合格	合格	100	
	2183	宜聖11FC棟C11-012旁閱覽室	合格	合格	100	
平均					100.00	合計 :57 台

部別	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
法管學院	3005	樹德樓1F (走廊)	合格	合格	100	
	3006	樹德樓2F (L)	—	—	100	
	3007	樹德樓2F (R)	合格	合格	96	5/3 清潔率每周一次以上不足二次, 檯面略有異物
	3008	樹德樓 LW221(306)	合格	合格	98	5/3 清潔率每周一次以上不足二次
	3009	樹德樓3F (R)	合格	合格	98	5/3 清潔率每周一次以上不足二次
	3010	樹德樓3F (L)	—	—	100	
	3011	伯達樓1F(走廊)	合格	合格	100	
	3012	伯達樓2F (R)	合格	合格	96	5/3 清潔率每周一次以上不足二次, 檯面略有異物
	3013	伯達樓2F (L)	合格	合格	100	
	3014	伯達樓3F (R)	合格	合格	93	5/3 清潔率每周不足一次, 檯面略有異物
	3017	LM - 1F (東)	合格	合格	100	
	3018	LM - 2F (教休室)	合格	合格	100	
	3019	LM - 2F (東 L)	—	—	100	
	3020	LM - 2F (東 R)	合格	合格	100	

	3021	LM - 3F (東 L)	—	—	100	
	3022	LM - 3F (東 R)	合格	合格	100	
	3023	LM - 4F (教休室)	合格	合格	100	
	3024	LM - 4F (東 L)	—	—	100	
	3025	LM - 4F (東 R)	合格	合格	96	5/3 清潔率每周一次以上不足二次，檯面略有異物
	3026	LM - 5F (東)	—	—	100	
	3028	法園1F	合格	合格	100	
	3029	商研所博士班研究室	合格	合格	100	
	3030	濟時樓B1(茶水間)	合格	合格	100	
	3031	濟時樓1F(左)	—	—	100	
	3032	濟時樓1F(右)	—	—	100	
	3033	濟時樓2F(左)	—	—	100	
	3043	濟時樓2F(右)	—	—	100	
	3034	濟時樓3F(左)	—	—	100	
	3035	濟時樓4F(左)	—	—	100	
	3036	濟時樓5F(左)	—	—	100	
	3037	濟時樓6F(左)	—	—	100	
	3038	濟時樓7F(左)	—	—	100	
	3039	濟時樓8F(左前)	合格	合格	100	
	3040	濟時樓8F(左後)	合格	合格	100	
	3041	濟時樓9F(前)	合格	合格	100	
	3042	濟時樓9F(後)	合格	合格	100	
	3045	羅耀拉1F(左)(SL116)	—	—	100	
	3046	羅耀拉2F前(右)(SL248)	—	—	100	
	3047	羅耀拉2F前(左)(SL272)	合格	合格	100	
	3048	羅耀拉2F後(右)(SL253)	—	—	100	
	3049	羅耀拉2F後(左)(SL265)	合格	合格	98	10/27 台面略有異物
	3050	羅耀拉3F前(右)(SL347)	合格	合格	100	
	3051	羅耀拉3F前(左)(SL374)	—	—	100	
	3052	羅耀拉3F後(右)(SL354)	合格	合格	98	10/27 台面略有異物
	3053	羅耀拉3F後(左)(SL366)	合格	合格	98	10/27 台面略有異物
	3054	羅耀拉4F前(右)(SL461)	合格	合格	100	
	3055	羅耀拉4F後(右)(SL470)	合格	合格	100	
	3056	羅耀拉4F後(左)(SL481)	—	—	90	10/18、10/27 台面骯髒
	3057	羅耀拉4F前(左)(SL490)	—	—	100	
平均					99.20	合計 : 49 台

部別	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
法管學院	3105	信義1F (R)	—	—	100	
宿舍	3106	信義1F (L)	—	—	100	
	3107	信義2F (R)	—	—	100	
	3108	信義2F (L)	—	—	100	
	3109	信義3F (R)	—	—	100	
	3110	信義3F (L)	合格	合格	100	
	3111	信義4F (R)	合格	合格	100	
	3112	信義4F (L)	合格	合格	100	
	3113	信義5F (R)	合格	合格	100	
	3114	信義5F (L)	合格	合格	100	
	3115	和平1F	—	—	100	
	3116	和平2F	—	—	100	
	3117	和平3F (R)	—	—	100	
	3119	和平3F (L)	合格	合格	100	
	3120	和平4F (R)	合格	合格	100	
	3122	和平4F (L)	合格	合格	100	
	3123	和平5F (R)	合格	合格	100	
	3125	和平5F (L)	合格	合格	100	
平均					100.00	合計 : 18 台

部別	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
醫學院	4001	醫學院大樓地下室(R)	—	—	100	
	4002	醫學院大樓 1F (R)	合格	合格	90	3/24、4/18未掛紀錄卡
	4003	醫學院大樓 1F (L)	合格	合格	100	
	4004	醫學院大樓 2F (L)	合格	合格	100	
	4005	醫學院大樓 2F (R)	合格	合格	100	

	4006	醫學院大樓 3F (R)	—	—	100	
	4007	醫學院大樓 3F (L)	—	—	100	
	4008	醫學院大樓 4F (R)	—	—	100	
	4009	醫學院大樓 4F (L)	合格	合格	100	
	4010	醫學院大樓 5F (R)	—	—	100	
	4011	醫學院大樓 5F (L)	—	—	100	
	4012	醫學院大樓 6F (L)	—	—	100	
	4020	國璽樓 1A	合格	合格	100	
	4021	國璽樓 2A	合格	合格	100	
	4022	國璽樓 3A	合格	合格	100	
	4023	國璽樓 4A (406院長室)	—	—	100	
	4024	國璽樓 5A	合格	合格	100	
	4025	國璽樓 6A	—	—	100	
	4026	國璽樓 7A	—	—	100	
	4027	國璽樓 8A(走道)	合格	合格	100	
	4028	國璽樓 8A(MD847系辦)	合格	合格	98	3/24清潔率每周一次以上 不足二次
	4029	國璽樓 9A育成中心(前)	合格	合格	100	
	4030	國璽樓 9A育成中心(後)	合格	合格	100	
	4031	國璽樓 1C(茶水間)	—	—	100	
	4032	國璽樓 2C(茶水間)	—	—	100	
	4033	國璽樓 3C(茶水間)	—	—	100	
	4034	國璽樓 4C(茶水間)	—	—	100	
	4035	國璽樓 5C(茶水間)	合格	合格	100	
	4036	國璽樓 6C(茶水間)	—	—	100	
	4037	國璽樓 7C(茶水間)	合格	合格	100	
	4038	國璽樓 8C(茶水間)	合格	合格	100	
	4039	國璽樓 1F(診所大廳)	—	—	100	
	4040	國璽樓 1F(診所茶水間)	—	—	100	
	4041	國璽樓 3F(圖書館)	—	—	100	
	4042	國璽樓 4F(院辦公室409)	—	—	100	
	4043	國璽樓 4F-B(MD434)	—	—	100	
	4044	國璽樓9C(茶水間)	合格	合格	100	
	4045	國璽樓9C(MD934-2)	合格	合格	100	
	4046	國璽樓10A管理學院	—	—	100	
	4047	國璽樓11A管理學院	合格	合格	100	
	4048	國璽樓10A前MD1014	—	—	100	
	4049	國璽樓11A會議廳MD1105	合格	合格	100	
	4050	國璽樓3F(圖書館)左	合格	合格	100	
	4051	國璽樓5F(圖書館)自學中心	—	—	100	
平均					99.73	合計 :44台

部別	編號	地點	總生菌數	大腸菌群	評分	建議改善
進修部	5002	進修部大樓 1F (R)	合格	合格	100	
	5003	進修部大樓 1F (L)	合格	合格	100	
	5005	進修部大樓 2F (L)	合格	合格	100	
	5006	進修部大樓 3F (R)	—	—	100	
	5007	進修部大樓 3F (L)	—	—	100	
	5008	進修部大樓 4F (R)	合格	合格	100	
	5009	進修部大樓 4F (L)	合格	合格	100	
	5010	進修部大樓 5F (R)	合格	合格	100	
	5011	進修部大樓 5F (L)	合格	合格	100	
	5012	進修部大樓 6F (R)	合格	合格	100	
	5013	進修部大樓 6F (L)	合格	合格	100	
	5014	進修部大樓 7F (R)	—	—	100	
	5015	進修部大樓 7F (L)	—	—	100	
	5016	進修部大樓 8F (R)	—	—	100	
	5017	進修部大樓 8F (L)	—	—	100	
	5018	進修部大樓2F(R)	—	—	100	
	5019	進修部大樓ES209教休息室	—	—	100	
	5020	進修部大樓ES114走廊	—	—	100	
	5021	進修部大樓ES918	合格	合格	100	
	5022	進修部大樓ES1018	合格	合格	100	
平均					100.00	合計 : 20 台

Totle 343 部

10
6
3
14
1
13
17
4
14
4